



250512340230
有效期2031年12月01日

检验检测报告

报告编号: SZWT2604002



项目名称:

根河市城市污水处理有限责任公司

2026 年第 2 季度委托检测

委托单位:

呼伦贝尔市生态环境局根河市分局

检测类型:

委托检测

呼伦贝尔市盛泽环保科技有限公司

2026 年 04 月 21 日



说 明

- 1、本检测报告必须有骑缝章，封面加盖本公司检验检测专用章、CMA 专用章，必须有报告编制人、审核人、签发人的手工签字，否则视为无效；
- 2、不得部分复印本报告，任何涂改均为无效；全文复印件未加盖本公司“检验检测专用章”或“公章”，视为无效，本公司不承担任何法律责任；
- 3、本报告仅对本次检测结果负责；
- 4、由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责，不对样品来源负责；
- 5、委托单位或受检单位对其提供的生产工艺及工况、污染治理设施数据的真实性负责；
- 6、对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。

编制人员： 高兴慧 高兴慧

审核人员： 萨仁高娃 萨仁高娃

签发人员： 胡博珂 胡博珂

签发日期：2016.04.21

采样人员： 刘鹏、于洪波、黄佳琛



联系电话： 18804990518

电子邮箱： hlbessz@163.com

邮政编号： 021100

单位地址： 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇经济技术开发区呼伦贝尔市华源绝热防腐有限公司办公楼

一、概况

表 1 概况

受检单位	根河市城市污水处理有限责任公司		
受检单位地址	呼伦贝尔根河市		
委托单位	呼伦贝尔市生态环境局根河市分局		
受检单位联系人	刘宝玉	受检单位联系电话	13088559581
现场检测期间工况	正常运行	检测期间治污设施运行情况	正常运行
采样日期	2026/4/15	实验室检测日期	/

二、执行标准

表 2 噪声执行标准一览表

检测点位及编号	检测指标	标准限值		单位	标准名称及标准号
厂界东 1#、南 2#、西 3#、北 4#	噪声	昼间	60	dB（A）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中 2 类
		夜间	50		

三、检测内容

表 3 噪声检测内容一览表

检测点位及编号	检测项目	检测频次	检测日期	起止时间	备注
厂界东 1#	厂界环境噪声	2 次/天 昼夜各 1 次 监测 1 天	2026/4/15	14:51~15:01	/
				22:18~22:28	/
厂界南 2#				15:10~15:20	/
				22:32~22:42	/
厂界西 3#				15:26~15:36	/
				22:45~22:55	/
厂界北 4#				15:40~15:50	/
				23:01~23:11	/

四、检测分析方法及使用仪器

表 4 噪声分析方法及使用仪器信息一览表

检测指标	分析方法名称及标准号	方法检出限	仪器名称型号及编号	检定/校准/内部核查有效期
厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA5688 SZ-XC-003	2026/7/30
			空盒气压表 DYM3 型 SZ-XC-031	2026/6/22
			三杯式风速风向表 DEM6 SZ-XC-032	2026/6/23
			声校准器 AWA6022A SZ-XC-006	2026/6/23

五、检测结果

表 5-1 噪声检测结果一览表

检测点位	检测指标	单位	测量时段	测量结果	标准限值	是否达标
厂界东 1#	厂界环境噪声	dB (A)	昼间 (14:51~15:01)	56	60	是
			夜间 (22:18~22:28)	44	50	是
厂界南 2#			昼间 (15:10~15:20)	53	60	是
			夜间 (22:32~22:42)	42	50	是
厂界西 3#			昼间 (15:26~15:36)	53	60	是
			夜间 (22:45~22:55)	42	50	是
厂界北 4#			昼间 (15:40~15:50)	55	60	是
			夜间 (23:01~23:11)	42	50	是




表 5-2 噪声气象参数

检测点位	检测指标	天气状况	测量时段	风向	风速 m/s	温度℃
厂界东 1#	厂界环境 噪声	阴	昼间（14:51~15:01）	西风	1.4	10.4
		阴	夜间（22:18~22:28）	西风	1.2	4.5
厂界南 2#		阴	昼间（15:10~15:20）	西风	1.3	10.4
		阴	夜间（22:32~22:42）	西风	1.1	4.5
厂界西 3#		阴	昼间（15:26~15:36）	西风	1.3	10.4
		阴	夜间（22:45~22:55）	西风	1.1	4.5
厂界北 4#		阴	昼间（15:40~15:50）	西风	1.3	10.4
		阴	夜间（23:01~23:11）	西风	1.1	4.5

六、检测结论

经检测，根河市城市污水处理有限责任公司 2026 年第 2 季度委托检测中厂界东 1#、厂界南 2#、厂界西 3#、厂界北 4#昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中 2 类功能区限值要求。

七、检测点位示意图



注：“▲”代表噪声监测点位。

-----本报告结束-----